

RELAZIONE PROVA DI EVACUAZIONE / CONFINAMENTO

DATA	ORA	OPERATORE	ISTITUTO / PLESSO
07/02/20	9:15	SG	LCS "PAOLO SARPI"
			SEMINARINO - VIA TASSIS

(1) CONDIZIONE DEL PLESSO

ALLIEVI IN CLASSE CON DOCENTE	X
ALLIEVI IN REFETTORIO	
ALLIEVI IN PAUSA (INTERVALLO)	

(2) ASPETTI PREVENTIVI

ASPETTI PREVENTIVI	SI	NO	PUNTI (max 10)
PLANIMETRIE ESODO AGGIORNATE	X		3
NOMINA FIGURE SENSIBILI	X		3
DESIGNAZIONE APRI E CHIUDI FILA	X		2
ORGANIGRAMMA IN BACHECA	X		2

2 PUNTI = SI - 0 PUNTI = NO - 1 PUNTO = ESECUZIONE PARZIALE

A SORPRESA	
PERSONALE AVVISATO	X
TUTTI AVVISATI	

(3)

EMERGENZA SIMULATA	X															
	INCENDIO INTERNO	ORDIGNO ESPLOS.	ALLAGAMENTO	TERREMOTO	INCENDIO ESTERNO	ALLUVIONE	EMERGENZA TOSSICA									

(4)

PREALLARME	EVACUAZIONE								CONFINAMENTO							
	VIENE DIRAMATO SUONO DI PREALLARME PER RADUNARE COORDINATORE E SQUADRA EVACUAZIONE (5 squilli)															

(5)

SEGNALE	IMPIANTO : TROMBA AD ARIA COMPRESSA		(6)	PASSAPAROLA "LOCALE PER LOCALE" :	
	TIPO DI SUONO : 1 SQUILLO PROLUNGATO			PASSAPAROLA MEDIANTE INTERFONO :	

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	AA	PS	
SQUADRE DI	ATTIVAZIONE SIRENA	APERTURA CANCELLI	TELEFONATA AI SOCCORRITORI	COORDINAM. PDR SECOND.	KIT DI EVACUAZIONE	SGANCIO VAC	INTERCETT. COMBUSTIBILE	CHIUSURA ACQUA	APERTURA PORTE	SQUADRA ANTINCENDIO	SQUADRA DI P.S.	
EV = EVACUAZIONE	X	X	X		X	X	X		X	X	X	SI
AA = ANTINCENDIO								X				NO
PS = PRIMO SOCCORSO				X								N/P
PER CIASCUNA VOCE E' PREVISTA L'ASSEGNAZIONE DI UN PUNTEGGIO PARI A 2 o 3 SE VIENE ATTUATA, 0 SE NON VIENE ESEGUITA O 1 SE VIENE ESEGUITA SOLO PARzialmente		3	2		3	3	2	1		3	3	PUNTI
		3	2		3	3	2	1		3	3	max 20

LEGENDA :

SI AZIONE ESEGUITA
NO AZIONE NON ESEGUITA
N/P NON PERTINENTE

(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

	CS	CS	D	D	AA	AL	E	D/CS	AL	D/CS	D/AL	
AA = AMMINISTRATIVI	VERIFICA LOCALI SECONDARI	AUTO PERSONE DIVERS. ABILI	CONDUZIONE CLASSE BUONA	ALLONTANAM. DAL PERIMETRO	AFFIANCAM. COLLABORATORI	PROCEDONO ORDINATI	CUCINA / BAR ESCONO	LE PORTE SONO CHIUSE	ECCONO	ALLIEVI "FUORI POSTO"	SPOLA IN DORMITORIO	SOTTO TAVOLI O STR. PORTANTI
CS = COLLABORATORI SCOL.	X		X	X		X		X				SI
D = DOCENTI		X			X		X		X	X	X	NO
AL = ALLIEVI												N/P
E = ESTERNI	1		2	2	1	2	1	0				PUNTI
PER CIASCUNA VOCE E' PREVISTA L'ASSEGNAZIONE DI UN PUNTEGGIO PARI A 2 SE VIENE ATTUATA, 0 SE NON VIENE ESEGUITA O 1 SE VIENE ESEGUITA SOLO PARzialmente	1		2	2	1	2	1	1				max 10

(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39)

PUNTI DI RACCOLTA	CS	D	ATA	COOR	COOR	D	D	KIT DI EVACUAZIONE					
VIA TASSIS	VALIGETTA PRIMO SOCC.	APPELLO NOMINATIVO	CONSEGNA MODULO ATA	MODELLO GENERALE	COORDINATORE VISIBILE	CONSEGNA MODULI	CORRETTA COMPILAZIONE	COPIA PLANIMETRIE	CALENDARIO USCITE E VIAGGI	SERVIZIO A.T.A.	ORARIO DI ACCESSI ESTERNI	REGISTRO DEGLI ACCESSI ESTERNI	
SPECIFICARE IL NUMERO DI P.D.R.	1			X	X	X	X	X		X	X	SI	
PER CIASCUNA VOCE E' PREVISTA L'ASSEGNAZIONE DI UN PUNTEGGIO PARI A 2 o 3 SE VIENE ATTUATA, 0 SE NON VIENE ESEGUITA O 1 SE VIENE ESEGUITA SOLO PARzialmente		X		X	X	X	X	X	X			NO	
			X						X			N/P	
	1	3	0	2	1	2	3	1	0	1	2	PUNTI	
	1	3	3	2	1	2	3	1	1	1	2	max 20	

04:00

TEMPO COMPLESSIVO DI COORDINAMENTO

(41)

01:40

TEMPO DI USCITA DELL'ULTIMO SOGGETTO

(40)

La presente relazione permette al Datore di Lavoro, su istanza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), di valutare le condotte eventualmente NON CONFORMI a quanto disposto dal Piano di Emergenza ed Evacuazione dell'Istituto Scolastico, al fine di porvi rimedio mediante adozione di iniziative di informazione/formazione di lavoratori ed allievi.

Tutti i termini utilizzati nel modulo e le procedure di riferimento sono dettagliatamente esposti nel PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE dell'Istituto Scolastico (a partire dal piano MODELLO REV. 7.0)

LEGENDA (si faccia riferimento ai numeri posti tra parentesi in prossimità dei vari campi del modulo)

1	Valutazione della sussistenza dei presupposti di applicabilità del piano di emergenza	22	Gli Amministrativi (se presenti) hanno affiancato i Collaboratori Scolastici
2	Valutazione della sussistenza di alcuni elementi preventivi rilevanti	23	Gli allievi procedono ordinati lungo i percorsi di esodo
3	Tipologia di emergenza simulata	24	Il personale di cucina, refettorio e BAR si reca al punto di raccolta
4	Utilizzo segnale di pre-allarme per impossibilità di individuare il coordinatore	25	Le porte delle aule e dei laboratori sono state regolarmente chiuse
5	Tipologia di segnale di evacuazione utilizzato (solo in caso di evacuazione)	26	Gli allievi fuori dalla classe non vi fanno rientro ma si recano al punto di raccolta
6	Metodo di "passaparola" utilizzato (solo in caso di confinamento)	27	I bambini in formitorio vengono portati all'esterno mediante "spola"
7	La squadra di evacuazione ha attivato la sirena di allarme	28	Allievi e personale si collocano in posizione di sicurezza in caso di evento sismico
8	La squadra di evacuazione ha aperto i cancelli individuati nel piano di emergenza	29	Al punto di raccolta viene portata almeno una valigetta di primo soccorso
9	La squadra di evacuazione ha simulato la telefonata ai soccorsi (112)	30	I Docenti al punto di raccolta eseguono l'appello nominativo dei presenti
10	Un membro della sq. di evacuazione ha coordinato i punti secondari (se presenti)	31	Il personale ATA consegna il rapporto di evacuazione al Coordinatore
11	Un membro della sq. di evacuazione ha portato al punto di raccolta il kit di evacua.	32	Il Coordinatore dell'emergenza compila un modulo generale riassuntivo di evacua.
12	La squadra di evacuazione ha sganciato la corrente elettrica	33	Il Coordinatore dell'emergenza è sufficientemente visibile al punto di raccolta
13	La squadra di evacuazione ha simulato l'intercettazione del combustibile della C.T.	34	I Docenti fanno avere il modulo di evacuazione di classe al Coordinatore dell'emerg.
14	La squadra di evacuazione ha simulato la chiusura della saracinesca dell'acqua	35	Il modulo di evacuazione è correttamente compilato dai docenti di classe
15	La squadra di evacuazione ha aperto le porte ed i portoni intermedi di evacuazione	36	Il "KIT DI EVACUAZIONE" comprende copie delle planimetrie di plesso
16	La squadra antincendio si è attivata	37	Il "KIT DI EVACUAZIONE" comprende il calendario dei viaggi di istruzione
17	La squadra di primo soccorso si è attivata	38	Il "KIT DI EVACUAZIONE" comprende l'orario di servizio del personale A.T.A.
18	I Collaboratori Scolastici hanno verificato i locali secondari	39	Un Collaboratore Scolastico porta al punto di raccolta il REGISTRO DEGLI ACCESSI
19	I Collaboratori Scolastici hanno agevolato l'evacuazione dei soggetti divers. Abili	40	Tempo trascorso tra il suono della sirena e l'uscita dall'edificio dell'ultima persona
20	I Docenti hanno condotto le classi ai punti di raccolta con presenza di spirito	41	Tempo trascorso tra il suono della sirena ed il completo coordinamento generale
21	I flussi di esodo hanno percorso i tragitti esterni rimanendo lontani dall'edificio		

PUNTEGGI

L'attribuzione di un punteggio a ciascuna delle azioni richieste dal Piano di Emergenza ed Evacuazione, è in linea con l'esigenza di avere un momento di verifica di apprendimento del lavoro organizzativo, informativo ed informativo eseguito. Tale misurazione viene attuata al fine di adeguare la modalità di gestione della sicurezza, attuata dall'Istituto Scolastico, alle previsioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MC

Per la leggibilità dei giudizi dati si prenda visione della seguente tabella :

	PUNTEGGIO MASSIMO	SOGLIA DI SUFFICIENZA	PUNTEGGIO OTTENUTO
PREVENZIONE	10	7	10
COMPORAMENTO SQUADRE DI	20	14	20
COMPORAMENTO ALTRI SOGGETTI	10	6	9
COORDINAMENTO	20	13	16
TOTALE	60	40	55

INTERPRETAZIONE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO

< 30	INADEGUATA La simulazione deve essere ripetuta
da 30 a 40	INSUFFICIENTE Moltissimi elementi possono essere migliorati
da 40 a 50	ADEGUATA La simulazione si svolge secondo le procedure date
oltre 50	OTTIMA La totalità dei passaggi viene svolta correttamente

OSSERVAZIONI FINALI

LA PROVA DI EVACUAZIONE SI E' SVOLTA SENZA PARTICOLARI CRITICITA'.
--

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

(Luca Corbellini)



RELAZIONE PROVA DI EVACUAZIONE / CONFINAMENTO

DATA	ORA	OPERATORE	ISTITUTO / PLESSO
07/02/20	10:40	SG	LCS "PAOLO SARPI"
			SEDE - PIAZZA ROSATE

(1) CONDIZIONE DEL PLESSO

ALLIEVI IN CLASSE CON DOCENTE	X
ALLIEVI IN REFETTORIO	
ALLIEVI IN PAUSA (INTERVALLO)	

(2) ASPETTI PREVENTIVI

	SI	NO	PUNTI (max 10)
PLANIMETRIE ESODO AGGIORNATE	X		3
NOMINA FIGURE SENSIBILI	X		3
DESIGNAZIONE APRI E CHIUDI FILA	X		2
ORGANIGRAMMA IN BACHECA	X		2

A SORPRESA	
PERSONALE AVVISATO	X
TUTTI AVVISATI	

2 PUNTI = SI - 0 PUNTI = NO - 1 PUNTO = ESECUZIONE PARZIALE

(3)

EMERGENZA SIMULATA	X																		
	INCENDIO INTERNO	ORDIGNO ESPLOS.	ALLAGAMENTO	TERREMOTO	INCENDIO ESTERNO	ALLUVIONE	EMERGENZA TOSSICA												

(4)

PREALLARME	EVACUAZIONE				CONFINAMENTO													
	VIENE DIRAMATO SUONO DI PREALLARME PER RADUNARE COORDINATORE E SQUADRA EVACUAZIONE (5 squilli)																	

(5)

SEGNALE	IMPIANTO : TROMBA AD ARIA COMPRESSA	(6)	PASSAPAROLA "LOCALE PER LOCALE" :	
	TIPO DI SUONO : 3 SQUILLI		PASSAPAROLA MEDIANTE INTERFONO :	

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SQUADRE DI EV = EVACUAZIONE AA = ANTINCENDIO PS = PRIMO SOCCORSO	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	AA	PS	LEGENDA : SI AZIONE ESEGUITA NO AZIONE NON ESEGUITA N/P NON PERTINENTE
	ATTIVAZIONE SIRENA	APERTURA CANCELLI	TELEFONATA AI SOCCORRITORI	COORDINAM. PDR SECOND.	KIT DI EVACUAZIONE	SGANCIO VAC	INTERCETT. COMBUSTIBILE	CHIUSURA ACQUA	APERTURA PORTE	SQUADRA ANTINCENDIO	SQUADRA DI P.S.	
PER CIASCUNA VOCE E' PREVISTA L'ASSEGNAZIONE DI UN PUNTEGGIO PARI A 2 o 3 SE VIENE ATTUATA, 0 SE NON VIENE ESEGUITA O 1 SE VIENE ESEGUITA SOLO PARZIALMENTE	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	SI
								X				NO
		3	2		3	3	2	1		3	3	N/P
		3	2		3	3	2	1		3	3	PUNTI
												max 20

(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

AA = AMMINISTRATIVI CS = COLLABORATORI SCOL. D = DOCENTI AL = ALLIEVI E = ESTERNI	CS	CS	D	D	AA	AL	E	D/CS	AL	D/CS	D/AL	TEMPO COMPLESSIVO DI COORDINAMENTO
	VERIFICA LOCALI SECONDARI	AUTO PERSONE DIVERS. ABILI	CONDUZIONE CLASSE BUONA	ALLONTANAM. DAL PERIMETRO	AFFIANCAM. COLLABORATORI	PROCEDONO ORDINATI	CUCINA / BAR ESCONO	LE PORTE SONO CHIUSE	ALLIEVI "FUORI POSTO"	SPOLA IN DORMITORIO	SOTTO TAVOLI O STR. PORTANTI	
PER CIASCUNA VOCE E' PREVISTA L'ASSEGNAZIONE DI UN PUNTEGGIO PARI A 2 SE VIENE ATTUATA, 0 SE NON VIENE ESEGUITA O 1 SE VIENE ESEGUITA SOLO PARZIALMENTE	X	X	X		X	X	X	X				SI
				X								NO
									X	X	X	N/P
	1		2	0	1	2	1	1				PUNTI
	1		2	2	1	2	1	1				max 10

(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39)

PUNTI DI RACCOLTA PIAZZA ROSATE E PIAZZA TERZI	CS	D	ATA	COOR	COOR	D	D	KIT DI EVACUAZIONE				TEMPO DI USCITA DELL'ULTIMO SOGGETTO
	VALIGETTA PRIMO SOCC.	APPELLO NOMINATIVO	CONSEGNA MODULO ATA	MODELLO GENERALE	COORDINATORE VISIBILE	CONSEGNA MODULI	CORRETTA COMPILAZIONE	COPIA PLANIMETRIE	CALENDARIO USCITE E VIAGGI	SERVIZIO A.T.A.	REGISTRO DEGLI ACCESSI ESTERNI	
SPECIFICARE IL NUMERO DI P.D.R.	2											SI
			X							X		NO
PER CIASCUNA VOCE E' PREVISTA L'ASSEGNAZIONE DI UN PUNTEGGIO PARI A 2 o 3 SE VIENE ATTUATA, 0 SE NON VIENE ESEGUITA O 1 SE VIENE ESEGUITA SOLO PARZIALMENTE												N/P
	1	2	0	2	1	2	3	1	1	0	2	PUNTI
	1	3	3	2	1	2	3	1	1	1	2	max 20

12:45

TEMPO COMPLESSIVO DI COORDINAMENTO

(41)

02:50

TEMPO DI USCITA DELL'ULTIMO SOGGETTO

(40)

La presente relazione permette al Datore di Lavoro, su istanza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), di valutare le condotte eventualmente NON CONFORMI a quanto disposto dal Piano di Emergenza ed Evacuazione dell'Istituto Scolastico, al fine di porvi rimedio mediante adozione di iniziative di informazione/formazione di lavoratori ed allievi.

Tutti i termini utilizzati nel modulo e le procedure di riferimento sono dettagliatamente esposti nel PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE dell'Istituto Scolastico (a partire dal piano MODELLO REV. 7.0)

LEGENDA (si faccia riferimento ai numeri posti tra parentesi in prossimità dei vari campi del modulo)

1	Valutazione della sussistenza dei presupposti di applicabilità del piano di emergenza	22	Gli Amministrativi (se presenti) hanno affiancato i Collaboratori Scolastici
2	Valutazione della sussistenza di alcuni elementi preventivi rilevanti	23	Gli allievi procedono ordinati lungo i percorsi di esodo
3	Tipologia di emergenza simulata	24	Il personale di cucina, refettorio e BAR si reca al punto di raccolta
4	Utilizzo segnale di pre-allarme per impossibilità di individuare il coordinatore	25	Le porte delle aule e dei laboratori sono state regolarmente chiuse
5	Tipologia di segnale di evacuazione utilizzato (solo in caso di evacuazione)	26	Gli allievi fuori dalla classe non vi fanno rientro ma si recano al punto di raccolta
6	Metodo di "passaparola" utilizzato (solo in caso di confinamento)	27	I bambini in formitorio vengono portati all'esterno mediante "spola"
7	La squadra di evacuazione ha attivato la sirena di allarme	28	Allievi e personale si collocano in posizione di sicurezza in caso di evento sismico
8	La squadra di evacuazione ha aperto i cancelli individuati nel piano di emergenza	29	Al punto di raccolta viene portata almeno una valigetta di primo soccorso
9	La squadra di evacuazione ha simulato la telefonata ai soccorsi (112)	30	I Docenti al punto di raccolta eseguono l'appello nominativo dei presenti
10	Un membro della sq. di evacuazione ha coordinato i punti secondari (se presenti)	31	Il personale ATA consegna il rapporto di evacuazione al Coordinatore
11	Un membro della sq. di evacuazione ha portato al punto di raccolta il kit di evacua.	32	Il Coordinatore dell'emergenza compila un modulo generale riassuntivo di evacua.
12	La squadra di evacuazione ha sganciato la corrente elettrica	33	Il Coordinatore dell'emergenza è sufficientemente visibile al punto di raccolta
13	La squadra di evacuazione ha simulato l'intercettazione del combustibile della C.T.	34	I Docenti fanno avere il modulo di evacuazione di classe al Coordinatore dell'emerg.
14	La squadra di evacuazione ha simulato la chiusura della saracinesca dell'acqua	35	Il modulo di evacuazione è correttamente compilato dai docenti di classe
15	La squadra di evacuazione ha aperto le porte ed i portoni intermedi di evacuazione	36	Il "KIT DI EVACUAZIONE" comprende copie delle planimetrie di plesso
16	La squadra antincendio si è attivata	37	Il "KIT DI EVACUAZIONE" comprende il calendario dei viaggi di istruzione
17	La squadra di primo soccorso si è attivata	38	Il "KIT DI EVACUAZIONE" comprende l'orario di servizio del personale A.T.A.
18	I Collaboratori Scolastici hanno verificato i locali secondari	39	Un Collaboratore Scolastico porta al punto di raccolta il REGISTRO DEGLI ACCESSI
19	I Collaboratori Scolastici hanno agevolato l'evacuazione dei soggetti divers. Abili	40	Tempo trascorso tra il suono della sirena e l'uscita dall'edificio dell'ultima persona
20	I Docenti hanno condotto le classi ai punti di raccolta con presenza di spirito	41	Tempo trascorso tra il suono della sirena ed il completo coordinamento generale
21	I flussi di esodo hanno percorso i tragitti esterni rimanendo lontani dall'edificio		

PUNTEGGI

L'attribuzione di un punteggio a ciascuna delle azioni richieste dal Piano di Emergenza ed Evacuazione, è in linea con l'esigenza di avere un momento di verifica di apprendimento del lavoro organizzativo, informativo ed informativo eseguito. Tale misurazione viene attuata al fine di adeguare la modalità di gestione della sicurezza, attuata dall'Istituto Scolastico, alle previsioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MC

Per la leggibilità dei giudizi dati si prenda visione della seguente tabella :

	PUNTEGGIO MASSIMO	SOGLIA DI SUFFICIENZA	PUNTEGGIO OTTENUTO
PREVENZIONE	10	7	10
COMPORAMENTO SQUADRE DI	20	14	20
COMPORAMENTO ALTRI SOGGETTI	10	6	8
COORDINAMENTO	20	13	15
TOTALE	60	40	53

INTERPRETAZIONE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO

< 30	INADEGUATA La simulazione deve essere ripetuta
da 30 a 40	INSUFFICIENTE Moltissimi elementi possono essere migliorati
da 40 a 50	ADEGUATA La simulazione si svolge secondo le procedure date
oltre 50	OTTIMA La totalità dei passaggi viene svolta correttamente

OSSERVAZIONI FINALI

PER DIRAMARE L'ALLARME DI EVACUAZIONE VIENE UTILIZZATA LA TROMBA AD ARIA COMPRESSA IN QUANTO IL SISTEMA DI ALLARME NON FUNZIONA. UNA VOLTA USCITE DAL PLESSO SCOLASTICO, DIVERSE CLASSI RESTANO A RIDOSSO DELL'EDIFICIO, QUANDO INVECE DOVREBBERO ALLONTANARSI DALLO STESSO.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

(Luca Corbellini)

